

संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षति

सि.नं.	आयोजनाको नाम र क्षमता	स्वामित्व रहेको संस्था	जिल्ला (स्थान)	भौतिक क्षतिको विवरण	क्षतिको अनुमानित वित्तिय लागत	पुनस्थापना संचालन हुन लाग्ने अनुमानित समय
१	हेवा खोला साना ज.वि.आ. (४.५ मे.वा.)	श्री वरुण हाइड्रोपावर क. लि.	संखुवासभा	इन्टेकमा क्षति	५ करोड	३ महिना
२	सुपर माई क्यास्केड ज.वि.आ. (३ मे.वा.)	श्री माइ खोला हाइड्रोपावर लि.	इलाम	पावरहाउस, पाइपलाइन, इन्टेकको संरचना र ट्रान्समिसन लाइनमा क्षति	६ करोड	तिन महिना
३	फेमे खोला साना ज.वि.आ. (०.९७ मे.वा.)	श्री खोरङ्गा हाइड्रोपावर लि.	पाँचथर	आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना क्षति भएको	२० करोड	२ वर्ष
४	सुपर माइ ए ज.वि.आ. (९.६ मे.वा.)	श्री सगरमाथा जलविद्युत लि.	इलाम	पावरहाउस, पाइपलाइन, इन्टेकको संरचना र ट्रान्समिसन लाइनमा क्षति	८ करोड	४ महिना
५	सिउरी खोला साना ज.वि.आ. (४.९५ मे.वा.)	श्री ड्यादी ग्रुप पावर लि.	लमजुङ्ग	पावर हाउसको संरचनामा क्षति	४.५ करोड	३ महिना
६	काबेली बि १ क्यास्केड जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.)	श्री अरुण काबेली पावर लि.	पाँचथर तथा ताप्लेजुङ्ग	पाइप अलाइन्मेन्टमा ग्याविन जाली, इन्टेक देखि पावरहाउस सम्मको पहुँच मार्गमा सामान्य क्षती	३ करोड	संरचनामा भएको क्षति
					५ करोड ८२ लाख आम्दानी क्षति	

७	माथिल्लो ईड्वा खोला साना ज.वि.आ. (९.७ मे.वा.)	श्री ईड्वा हाइड्रोपावर लि.	पाँचथर	पाइप अलाइन्मेन्टमा ग्याविन जाली, इन्टेक देखि पावरहाउस सम्मको पहुँच मार्ग तथा ३३ के.भि.विद्युत प्रसारण लाइनमा सामान्य क्षति	२० लाख	
					२ करोड १२ लाख	
८	वागमती साना ज.वि.आ. (२२ मे.वा.)	श्री माण्डु हाइड्रोपावर लि.	मकवानपुर	<p>क.Power House तर्फ:- Control Building पुरै बगाएको । Switchyard वगाई नामो निशाना नभएको । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ठोस्ने खोलाको Switchyard पनि केही बाँकि नरही Power House को Switchyard मा अपूरणीय (Substantial) क्षति पुगेको । Power House भित्र ठुलो-ठुलो Boulder आएर पूर्णरूपमा पुरिएको साथै आएको Boulder लाई Excavator ले अलिकति पनि हल्लाउन सक्ने अवस्था नरहेको । Power House एरियामा अन्दाजी २५ मीटर अग्लो ५०० मीटर लम्बाईको Natural Flood Wall २०० मीटर भित्र सम्म वगाई झण्डै २५ लाख घनमीटरको भू-भाग वगाएको । पेनस्टक पाइप मुनी Scour गरेर झण्डै २०० मीटर पाइप झुण्डिएको अवस्थामा रहेको । उक्त पाइप बाढीले फुटाई Tunnel खाली भएको । Tunnel को निरीक्षण हालसम्म भई नसकेकोले गर्दा सो को क्षति विवरण यकिन भई नसकेको । Transmission Line को पहिलो टावर र त्यस संग सम्बन्धित सबै संरचनाहरु वगाएको । EM Equipment मा अपूरणीय (Substantial) क्षति भई अधिकांश Equipment आयात गर्नु पर्ने भएको ।</p> <p>ख.Head works तर्फ:- १०० वर्षको लागि आउने Flood Level मा दुई मीटर थपी निर्माण गरिएको Flood wall लगायत Concrete को संरचना</p>	करिव १ अर्ब	१० महिना

			<p>केही पनि बाँकि नरहेको उक्त संरचना भत्काई अन्दाजी २५ मीटर माथि रहेको नेपाली सेनाको क्याम्पलाई समेत क्षति पुर्याएको। Desander Basin को Approach Culvert बगाएको। Weir मा धेरै क्षति पुर्याएको। Desander Basin र Intake संरचनाहरुमा ठु-ठुलो Boulder ले हिकोई Intake तथा Under sluice Gate लगायत Hosting structure मा धेरै क्षति भएको।</p>		
--	--	--	--	--	--

९	हेवा खोला ए ज.वि.आ. (९.९ मे.वा.)	श्री ह्यविटघाट पावर क. लि.	पाँचथर	हेवा इन्टेकमा ग्राबेल ट्रापको कंक्रीट वाल कटिङ्ग गरेको,ड्याममा ठुलठुला ढुङ्गा थुपारेको, बाँध कटान गरेको,फलडवाल कटान गरेको,इन्टेक गेट (रुप ड्रम टाइप) ३ वटा साइट बाट बगाएको,इन्टेक ट्र्यासर्याक ३ वटा बगाएको, ग्रायाबल फ्लसिङ्ग गेट बगाएको, ग्रायाबल फ्लसिङ्ग स्टपलग बगाएको ,ग्रायाबलट्रयाप गेट बगाएको, सेन्ड फल्सीङ्ग स्टपलग बगाएको २ सेट सेन्ड फल्सीङ्ग गेट बगाएको २ सेट , कनेक्टीङ्ग क्यानल २००मीटर बगाएको, कनेक्टीङ्ग क्यानलको पाइप स्याडल सपोट ९ वटा बगाएको, सेन्ड फल्सीङ्ग क्यानल पुरै बगाएको, डिसेन्डर इन्लेट गेट १ सेट, डिसेन्डर ब्लक १ पहिरोले पुरेको, डिसेन्डर ब्लक ५ देखि ७ सम्म पहिरोले पुरेको, डिसेन्डर ब्लक ६ मिटर वाल भत्केको ,कन्स्ट्रक्सन पावर, केबुल हरु बगायो, पाइप लाइन पहिरोले बगायो, लुवाफु खोलाले पावर हाउस इन्टेक जाने मोटर बाटो बगाएको, सर्जटिङ्गक देखि पावर हाउस सम्म मोटर बाटो बगाएको, ट्रान्समिसन लाइनको पोल, तार हरु बगाएको , बिहिदीन -इन्टेक मोटर बाटो पहिरोले पुरिएको, मगर-चेप्पा-बास्बोटे-आङ्गेपा मोटर बाटो पुरिएको,पावर हाउसमा रहेको किचनका सामान बगाएको, अर्थिङ्ग पिलेट सबै ५टन बगायो, नाइटोजन ग्यास २ वटा बगायो, ऋसर खोलाले पुरेको , पावर हाउस टेवल कुर्सी बगाएको, ऋसरले उत्पादन गरेको गिट्टी बालुवा बगायो, ब्रेकर मिसिन पहिरोले पुरिएको, वेल्डीङ्ग थ्रि फेज मिसिन ३ वटा बगाएको खानेपानी पाइप खोल्सीले बगाएको, ओल्डीङ्ग केवल १०० मिटर,अर्थिङ्ग केवल १०० मिटर,ग्याइन्डर मिसिन ७ इन्चे २ वटा, ग्यान्डर मिसिन ५ इन्चे २ वटा, ए वि सि केवल १ रोल,स्टड रड २० मिटर बगाएको, एस पाइप ३०० डायको ६एमएम वाला ३२ मिटर ,एमएस पाइप १८६६को ४० मिटर,इलेक्ट्रीक वयर ४ एमएमको७०० मिटर , एङ्गकर प्याड ६०० वटा, च्यानल एगल ५/५०/६००० को ५० वटा, स्टीपनर क्लिट ३२ सेट, इलेक्ट्रो E७0१8 3.१5 mm १५ पकेट ७५ केजि, युज्याक ४०० थान बगाएको, प्लाईउड २००	६ करोड ३३ लाख	
---	--	-------------------------------	--------	--	---------------	--

१०	अप्पर माई ज.वि.आ.१२ मे.वा	श्री पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लि.	इलाम	रातेखोला हेडवर्क्स पूर्णक्षति, माईखोला हेडवर्क्स आशिक क्षति, हेडरेस पाईपको फाउण्डेशनमा क्षति, टनेल आउटलेट एरियामा सिभिल संरचनामा क्षति,पहिरोको कारणले पेनस्टक तथा फाउण्डेशनमा क्षति, वायोजनाको अन्य संरचनाहरूमा जस्तै भिविन्न म्यावियन वाल, आयोजनाका सडकरुमा क्षति, सम्पूर्ण क्षतिको विवरण प्राविधिक विज्ञ टोलीको भ्रमण पश्चात मात्र मूल्यांकन हुने	७ करोड	६ महिना
११	माथिल्लो माइ सी ज.वि.आ. (६.१ मे.वा.)	श्री पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लि	इलाम	माई सी को हेडवर्क्समा बाढीको कारणले सिभिल तथा हाइड्रोमेकनीकल संरचनामा क्षति, पेनस्टक तथा फाउण्डेशनमा क्षति,पावरहाउस तथा स्विचयार्डको संरचनामा क्षती, वायोजनाको अन्य संरचनाहरूमा जस्तै भिविन्न म्यावियन वाल, आयोजनाका सडकरुमा क्षति, सम्पूर्ण अतिको विवरण प्राविधिक विज्ञ टोलीको भ्रमण पश्चात मात्र मूल्यांकन हुने	३ करोड	४ महिना
१२	तल्लो सोलु ज.वि.आ. (८२.०० मे.वा.)	श्री सोलु हाइड्रोपावर लि.	सोलुखुम्बु	आयोजनाको Headworks क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सडको मुख्य भाग र यसको Retaining Structures मा क्षति। आयोजनाको Barrage Area को River Protection Structure हरुमा अत्यधिक क्षति आयोजनाको Headworks सम्म जाने आवगमन बन्द। Electromechanical equipment को Fire fighting Pipeline मा क्षति। आयोजनाको Powerhouse सम्म पुग्ने सडक विभिन्न ठाउँमा। Powerhouse देखि Tailrace सम्म जोड्ने बाटो र यसका संरचनाहरूमा पनि क्षति	१५ करोड	८ महिना
१३	लिखु खोला १ ज.वि.आ. (७७.० मे.वा.)	श्री पान हिमालय इनर्जि लि.	सोलुखुम्बु/ रामेछाप	आयोजना स्थल तथा अडिट पहुँच मार्गमा क्षति, इनटेकमा कङ्क्रिट निस्कने गरि बगाएको, अप्टिकल फाइबर केबलमा क्षति	१ करोड	१५ दिन

१४	लिखु खोला २ ज.वि.आ. (५५.० मे.वा.)	श्री ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसियट लि.	रामेछाप	आयोजना तल्लो तटीय क्षेत्रको Curtain wall तथा Boulder Protection wall मा क्षति, Fish Ladder थुनिएको, अप्टिकल फाइबर केबलमा क्षति	१ करोड ५७ लाख	२ महिना
१५	लिखु खोला ए ज.वि.आ.(२९.०४ मे.वा.)	श्री नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर लि.	रामेछाप	आयोजना तल्लो तटीय क्षेत्रको Curtain wall तथा Boulder Protection wall मा क्षति, Under sluice मा क्षति, प्रसारण लाइनको टावर नं. AP-6 को एउटा लेग कटान, अप्टिकल फाइबर केबलमा क्षति	१ करोड	करिव १ महिना
१६	सोलु खोला (दुधकोशी)ज.वि.आ.(८६ मे.वा.)	श्री साहस ऊर्जा लि.	सोलुखुम्बु	हेडबर्कस क्षेत्र, खोला पार गर्ने पुल तथा अडिड नं. २.२ मा क्षति	३.८ करोड	८ महिना लाग्ने
					२.५ करोड	आम्दानीमा भएको क्षति
१७	रिडी खोला ज.वि.आ.(२.४ मे.वा.)	श्री रिडी पावर क. लि.	गुल्मी	२०० मीटर पेनस्टक पाइप, ३ वटा एन्कर ब्लक र ३ वटा एक्पान्सन जोइन्टमा क्षति	५ करोड	३ महिना
१८	इवा खोला ज.वि.आ.(९.९ मे.वा.)	श्री रिडी पावर क. लि.	पाँचथर	ने.वि.प्रा.को कावेली कोरिडोर १३२ के.भि. प्रसाण लाइनको ५ वटा टावर मा भएको क्षतिको कारणले बन्द भएको	६ करोड लाइन बन्दले आम्दानीमा क्षति	करिव २ महिना
१९	कावेली बी १ क्यासकेड ज.वि.आ. (९.९४ मे.वा.)	श्री अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट क. लि.	पाँचथर	प्रसारण लाइन र पहुँच मार्गमा क्षति	५ करोड	१ महिना
२०	कुलेखानी प्रथम जलबिद्युत केन्द्र (६०मे.वा.)	ने.वि.प्रा.	मकवानपुर	कुलेखानी ड्यामको दुवै गेटहरू खोल्दा उक्त पानीको कारण हेटौडा-कुलेखानी हुदै काठमाडौं जोड्ने सडक खण्ड अन्तर्गतको हेभी नजिकै रहेको पुलको दुवै साइडमा approach road बगाई क्षति भएको, ड्यामको spillway	४ करोड ५० लाख	

				को sloping भागमा ढलान भत्किएको र Plunge Pool को Wall मर्मत गर्नुपर्ने साथै Plunge Pool को अन्य भागमा भएको क्षति, कन्ट्रोल रूमबाट valve house जाने बाटोमा ठाउँठाउँमा पहिरो आएर बाटो अबरूद्ध भएकोले पहिरो पन्छाई उक्त ठाउँमा Retaining Wall लगाउनु पर्ने आदि		
२१	कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र (३२ मे.वा.)	ने.वि.प्रा.	मकवानपुर	Surge Tank पहुँच मार्गको retaining wall, protection works, राप्ती ईन्टेकमा plum concrete wall, river training works, debris/ silt removal works), माण्डु ईन्टेकमा check wall construction, silt/ debris removal, replacing of filler materials	६ करोड	
२२	पनौती जलविद्युत केन्द्र (२.४ मे.वा.)	ने.वि.प्रा.	काभ्रेपलाञ्चोक	Powerhouse डुवानमा परेको कारण अधिकांश विद्युतिय उपकरणहरू क्षति भएको (VCB with protection system,. AC-DC panel, Unit control board, OPU, AVR Panel, PLCs,SCADA, Battery and Charger)	१५ करोड ५० लाख	
२३	फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र (०.५ मे.वा)	ने.वि.प्रा.	काठमाडौँ	Anchor block and saddle support मर्मत, Penstok pipe replace/ मर्मत कार्य	५० लाख	
२४	अपर तामाकोशी ज.वि.आ. (४५६ मे.वा.)	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि.	दोलखा	(क) भौतिक संरचना क्षति बाँधस्थलमा रहेको Dam Operation Control Building, Settling Basin, Box Culvert, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू तथा ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाहरूमा क्षति हुन गएको। साथै, बाँधस्थल जाने सडक मार्गमा पनि मानिसहरू समेत आवत जावत गर्न नमिल्ने गरी पहिरो गएकोले पुनर्निर्माणको काममा समेत पत्यक्ष असर परिरहेको (ख) मानवीय क्षति उक्त पहिरोका कारण बाँधस्थलमा रहेको Dam Operation Control Building पूर्ण रूपमा क्षति भएकोले त्यहाँ कार्यरत	करिब १ अर्ब ७९ करोड करिब १ अर्ब ४३ करोड आम्दानीमा क्षति	

				कम्पनीका २ जना कर्मचारीहरू र नेपाली सेनाका २ जना जवानहरू गरी ४ जनाको भवनमा पुरिएर मृत्यु भएको ।	
२५	तल्लो हेवा खोला ज.वि.आ. (२२.१ मे.वा.)	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल प्रा. लि.	पाँचथर	विद्युत गृह डुबानमा परेको गत वर्षको बाढीबाट पनि प्रभावित	करिव २५ करोड
२६	खानी खोला ज.वि.आ. (२ मे.वा)	खानी खोला हाइड्रोपावर लि.	ललितपुर	पावर हाउस डुबेको, प्रसारणलाइनको टावर ढलेको, स्वचयार्डमा क्षति, ड्याम र हेडरेस टनेल र पहुँचमार्गमा क्षति	करिव १० करोड
२७	टुङ्गुन ठोस्ने ज.वि.आ. (४.६मे.वा.)	खानी खोला हाइड्रोपावर लि.	ललितपुर	पावर हाउस डुबेको, प्रसारणलाइनको टावर ढलेको, स्वचयार्डमा क्षति, ड्याम र हेडरेस टनेल र पहुँचमार्गमा क्षति	करिव १५ करोड

निर्माणाधिन आयोजना

क्र.स.	आयोजनाको नाम र क्षमता	स्वामित्व रहेको संस्था	जिल्ला(स्थान)	भौतिक क्षतिको विवरण	क्षतिको अनुमानित वित्तिय लागत	पुनस्थापना संचालन हुन लागने अनुमानित समय
१	बलेफी खोला साना जलविद्युत आयोजना (४० मे.वा.)	श्री बलेफी इनर्जी प्रा.लि.	सिन्धुपाल्चोक	बाढी तथा पहिरोका कारण आयोजना स्थलसम्म पुग्ने बलेफफ खोलाको तिरमा रहेको एक मात्र कच्ची मोटरबाटो तथा त्यसका सहायक बाटोहरु तथा त्यसका कल्भर्टहरु पुर्ण रुपमा बगाएको	करिव २.६ करोड	१ वर्ष
२	सुपर न्यादी जलविद्युत आयोजना (४०.२७ मे.वा.)	श्री सिउरी न्यादी पावर लिमिटेड	लमजुङ्ग	इन्टेक, पावरहाउसको Protection Wall र Access Road मा क्षति	करिव ९ करोड	१ वर्ष
३	खिम्ती -२ जलविद्युत आयोजना (४८.८ मे.वा.)	श्री पिपुल्स इनर्जी लिमिटेड	दोलखा र रामेछाप	बाढी तथा पहिरोका कारण आयोजना स्थलसम्म कार्य पुग्ने जोड्ने खुर्कोट मन्थलीको मुख्य नाकाको रुपमा रहेको पुल बगाउँदा तथा अन्य विभिन्न राजमार्गहरु समेत खोलाले बगाउँदा तथा पहिरोमा पुरिन जाँदा आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सम्पूर्ण सासमाग्रीहरुको ढुवानी पूर्ण रुपमा बन्द भएको, आयोजनाको हेडवर्क्स तथा पावरहाउस क्षेत्रमा बाढी छिरेको तथा विगतको बाढी पहिरोका कारण क्षतविक्षत भएका बाटोहरु निकै समय लगाएर केही दिन अगाडि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको सम्पूर्ण बाटोघाटो तथा आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीको स्टोर, अन्य मेशिन तथा अन्य सरसामान समेत बगाएको छ	करिव ५.९ करोड	१ वर्ष

४	लाङ्गटाङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (२० मे.वा.)	श्री मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनि लि.	रसुवा	आयोजनाको विद्युत गृहदेखि बाँधक्षेत्र सम्मको अधिकांश स्थानमा पहुँचमार्ग बाढीले बगाएको, बाढी तथा लेदो सहित आएको पहिरोका कारण आयोजनाको Contractors तथा Employers आवास गृह लेदोले पुरीइ कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको, आयोजनाको अडिट टनेलको छेवैमा लेदो सहितको पहिरो आँउदा अडिट क्षेत्रमा लेदो तथा ग्याग्रिंग सहितको पानी छिर्दा टनेल क्षेत्र भित्र गरेको Shotcrete, Concrete Lining भैरहेको स्थान तथा Penstock लगायतमा समेत क्षति पुगेका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा पूर्ण असर पुगेको छ । साथै, आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीको DG Set, Compressor, Diesel Storage, Car Mixture, Tripper, Crusher, Construction Power लगायतका इक्युपमेण्ट तथा बालुवा, गिटी, सिमेण्ट, केमिकल, रड लगायतका Construction material समेतमा बाढी तथा पहिरोले क्षति पुर्याएको	करिव ३.७९ करोड	६ महिना
५	सुपर आँखु खोला जलविद्युत आयोजना (२५.४ मे.वा.)	श्री गोरक्ष हाइड्रोपावर लिमिटेड	धादिङ्ग	आयोजना स्थल सम्म पुग्ने पहुँचमार्ग र आन्तरिक पहुँचमार्ग विभिन्न ठाउँमा कटान गरेको हुँदा हाल आयोजना निर्माण रोकिएको	करिव ३ करोड	६ महिना
६	मेनचेत खोला जलविद्युत आयोजना (७ मे.वा.)	श्री रुबि भ्यालि हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	धादिङ्ग	निर्माण सम्पन्न बाटो बाढीले बगाएको र पहिरोले समेत क्षति पुर्याएको	करिव २.५ करोड	१० देखि १२ महिना

७	कावेली ए जलविद्युत आयोजना (३७.६ मे.वा.)	श्री कावेली इनर्जी लिमिटेड	पाँचथर	हेवाखोला मोटररेवल पुल बाढिले बगाएपछि आयोजनाका लागि आवश्यक डिजेल लगायत निर्माण सामग्री ढुवानी हुन नसकेको । (Interconnection Chamber, Additional Intake, Tailwater Taping and Headrace Canal) थप ढुङ्गा र बालुवाले पुरिएको । खोलाको बाढी डिसेन्डीड बेसिनमा भरीएर नोक्सान भएको । Approach Tunnel Portal मा पहिरो आएको र Approach Canalको क्षति भएको । बाढी पहिरोले Head Race Canal मा पानी र लेदो पसी क्षति भएको र काम अबरुद्ध भएको पहिरोले Head Race Canal को TOP slab नस्ट भइ क्षति भएको । कावेली खोला र खोल्सीबाट इनलेट टनेलमा पानी पसेको । सर्ज साफ्टको पाइलट होलबाट बुश खसेर क्षति भएको र काम अबरुद्ध भएको । आयोजनाको पहुंच मार्गमा पहिरोले बाटो अबरुद्ध भएको १० तमोर नदी आएको बाढीको कारण पानी सतह बढेकाले पावरहाउसमा पानी भरीएको । Outlet Portal मा भएको फेरीका लागि राखिएको जेनेरेटर सेट पहिरोका कारण पुरिएको ।	करिव ५.५ करोड	करिव १२ महिना
---	--	----------------------------------	--------	--	------------------	------------------

८	सभा खोला बी जलविद्युत आयोजना (१५.१ मे.वा.)	श्री अर्विट इनर्जि लिमिटेड	संखुवासभा	खोलाको बाटो छेकेको र Blast गर्नुपरेको, पुलमुनि बाटोको लागि लगाएको मकिड बगाएको, इनलेटमा खोलापारीबाट ढुङ्गा झरेर पानीको बाटो छेकेको, इनलेट पोर्टल भन्दा मुनि पुल बनेको ठाउँमा ढुङ्गा झरेको र Blast गर्नुपरेको, इनलेट भन्दा ३०० मी. तलको access Road मा पहिरो झरेको र excavator लगाउनु परेको, इनलेट भन्दा तलको access Road मा पहिरो झरेको र excavator लगाउनु परेको, इनलेट जाने बाटोहरू पहिरोले क्षति भएको, मान्जुवामा गएको पहिरोले घर पुरेको र मेशिन प्रयोग गरि सफा गर्नु परेको, इनलेट जाने बाटोमा गएको पहिरो मेशिन प्रयोग गरि सफा गर्नु परेको, इनलेट जाने बाटोमा गएको पहिरो मेशिन प्रयोग गरि सफा गर्नु परेको, इनलेट जाने बाटोमा गएको पहिरो पन्छ्याउँद, इनलेट जाने बाटोमा करिब ५० मी गएको पहिरो र मेशिन प्रयोग गरि बाटो बनाउनु परेको, इनलेट जाने बाटोमा करिब ५० मी पहिरो गएका, फाक्ताना माथि पहिरोले बाटो पुरेको, फाक्ताना माथि अबिरल वर्षाले विगारेको बाटो मर्मत गरेको, आउटलेटमा पहिरो झरेर ग्याबिन लगाउनु पर्ने ।	१.७८ करोड	२ हसा
९	सभा खोला सी जलविद्युत आयोजना (६.३ मे.वा.)	श्री अर्विट इनर्जि लिमिटेड	संखुवासभा	आउटलेट जाने बाटो पहिरोले बिगारेको, इनलेटमा खोलाले बाटो बिगारेको, साईट जाने बाटो बिगारेको	करिब ८० लाख	करिब १ वर्ष

१०	लाप्चे खोला जलविद्युत आयोजना (१६०.० मे.वा.)	श्री नासा हाइड्रोपावर लिमिटेड	दोलखा	अविरल वर्षा र पहिरोका कारणले पहुँच मार्गको ट्राक बगाएको	करिव १.५ करोड	करिव ३ महिना
११	दरम खोला ए जलविद्युत आयोजना (९.६मे.वा.)	बागलुङ्ग	श्री दरम खोला ए हाइड्रो इनर्जि लिमिटेड	आयोजनाको विभिन्न हाइड्रोमेकानिकल, Electromechanical तथा सिभिल संरचनामा क्षति भएको		
१२	अपर त्रिशुली-१ ज.वि.आ. (२१६ मे.वा.)	नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभेलपमेन्ट क.	रसुवा	क्याम्प हाउस, पहुँचमार्गमा क्षति र ३ वटा कन्टेनर बगाएको	करिव १० करोड	
१३	हेवा खोला ए साना जलविद्युत आयोजना(९.९ मे.वा.)	श्री ह्यविटेड पावर क. प्रा.लि.	पाँचथर	Head works, पहुँच मार्ग र विद्युत गृहमा क्षति	करिव ५ करोड	
१४	इलेप खोला तातोपानी ज.वि.आ. (२५मे.वा.)	जलशक्ति हाइड्रो क.	धादिङ	पहुँच मार्गमा क्षति		
१५	लान्द्रुक मोदी ज.वि.आ. (८६.५९मे.वा.)	अन्नपूर्ण विद्युत क.	कास्की	पहुँचमार्गमा क्षति	करिव ८ करोड	

१६	सुपर त्रिशूली ज.वि.आ. (१०० मे.वा.)	ब्लू इनर्जी प्रा.लि.	नुवाकोट	२ वटा स्काभेटर बगाएको, २ वटा लोडर र ३ वटा ट्रिपर बगाएको, बेलीब्रिज बगाएको, पावर हाउस स्काभेसन पुरिएको	करिव २५ करोड	
१७	माया खोला ज.वि.आ. (१४.९ मे.वा.)	माया खोला हाइड्रो पावर क. प्रा.लि	संखुवासभा	बाँध र पहुँचमार्गमा क्षति	करिव २ करोड	
१८	भोटेकोशी-१ ज.वि.आ. (४० मे.वा.)	इलेक्ट्रो पावर क. लि.	सिन्धुपाल्चोक	सुरुंग मार्गमा क्षति भएको	यकिन हुन बाँकी	
१९	तनहुँ ज.वि.आ (१४० मे.वा.)	तनहुँ हाइड्रोपावर लि.	तनहुँ	भारी वर्षाका कारण निर्माण स्थलमा पानी जमेको र क्रेनमा क्षति भएको	यकिन हुन बाँकी	